

Spett.le  
Consorzio Industriale Provinciale  
Oristanese  
Via Carducci, 21  
09170 Oristano OR

**RAPPORTO DI PROVA N° 23A00588****Emissione rapporto:** 20/01/2023

Descrizione del campione	Acqua di scarico prelievo ore 11:00 - campione composito delle 24h (\$)
Punto di prelievo	Entrata impianto di depurazione sito in Via Carloforte - Santa Giusta (\$)
Campionato da:	Da tecnici gruppo maurizi
Metodo di campionamento	APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003
data di campionamento	11/01/2023
Tempo di conservazione del campione	Fino all'emissione del Rapporto di Prova
Accettazione:	11/01/2023
Data inizio analisi:	11/01/2023
Data fine analisi:	19/01/2023

**RISULTATO DELLE PROVE**

PROVA	METODO	RISULTATO	Incertezza di misura estesa	LOQ	U.M.
pH (*) (&)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,5	±0,1	/	Unità pH
Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	39	±2	1	mg/L
BOD5	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003	37	±14	5	mg/L O2
Richiesta chimica di ossigeno (COD)	ISPRA Man 117 2014	148	±8	15	mg/L O2
Cromo	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,2	/	0,2	mg/L
Cadmio	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,002	/	0,002	mg/L
Nichel	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,2	/	0,2	mg/L

**Segue...**

Pagina 1 di 4

Spett.le  
Consorzio Industriale Provinciale  
Oristanese  
Via Carducci, 21  
09170 Oristano OR

**RAPPORTO DI PROVA N° 23A00588**

Emissione rapporto: 20/01/2023

**RISULTATO DELLE PROVE**

PROVA	METODO	RISULTATO	Incertezza di misura estesa	LOQ	U.M.
Piombo	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,02	/	0,02	mg/L
Rame	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,01	/	0,01	mg/L
Zinco	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,05	/	0,05	mg/L
Tensioattivi totali (*)	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	1,8	/	0,2	mg/L
Cloruri	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	183	±22	5	mg/L
Alluminio	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,1	/	0,1	mg/L
Conducibilità	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	1349	±68	/	µS/cm a 20°C
Ferro (*)	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,2	/	0,2	mg/L
Azoto nitrico	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<2	/	2	mg/L N
Azoto nitroso	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,06	/	0,06	mg/L N
Fosforo totale	UNI EN ISO 15587-1:2002 + UNI EN ISO 11885:2009	3,2	±0,5	0,1	mg/L
Odore	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Sgradevole	/	/	/

**Segue...**

Pagina 2 di 4

Spett.le  
Consorzio Industriale Provinciale  
Oristanese  
Via Carducci, 21  
09170 Oristano OR

**RAPPORTO DI PROVA N° 23A00588**

Emissione rapporto: 20/01/2023

**RISULTATO DELLE PROVE**

PROVA	METODO	RISULTATO	Incertezza di misura estesa	LOQ	U.M.
Colore	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Grigio	/	/	/
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	98	±12	10	mg/L
Arsenico	UNI EN ISO 11885:2009	<0,05	/	0,05	mg/L
Bario	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<1	/	1	mg/L
Boro (*)	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,2	±0,1	0,1	mg/L
Cromo VI	EPA 7199 1996	<0,01	/	0,01	mg/L
Manganese (*)	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,1	/	0,1	mg/L
Mercurio (*)	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,0005	/	0,0005	mg/L
Selenio (*)	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<0,003	/	0,003	mg/L
Stagno (*)	APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<1	/	1	mg/L
Solfiti (*)	APAT CNR IRSA 4150 Man 29 2003	<0,1	/	0,1	mg/L
Grassi e oli animali e vegetali	APAT CNR IRSA 5160 B1 + B2 Man 29 2003	9	±1	1	mg/L

**Segue...**

Pagina 3 di 4

Spett.le  
Consorzio Industriale Provinciale  
Oristanese  
Via Carducci, 21  
09170 Oristano OR

**RAPPORTO DI PROVA N° 23A00588**

Emissione rapporto: 20/01/2023

**RISULTATO DELLE PROVE**

PROVA	METODO	RISULTATO	Incertezza di misura estesa	LOQ	U.M.
Idrocarburi totali	APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003	4	±1	0,5	mg/L
Fenoli	APAT CNR IRSA 5070 B Man 29 2003	<0,05	/	0,05	mg/L
Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	2,7	±0,6	0,4	mg/L NH4

**NOTE:**

Le prove contrassegnate da asterisco (\*) non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio.

(&): Prova eseguita in campo

(\$): Informazioni fornite dal cliente. Il laboratorio declina ogni responsabilità per le informazioni ricevute.

Il campionamento si intende accreditato solo se associato ad una successiva prova accreditata secondo la norma ISO/IEC 17025.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. In caso di campionamento da cliente il risultato si riferisce al campione così come ricevuto.

LOQ = Limite di quantificazione

Rapporto valido a tutti gli effetti di legge. Lo stesso non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

L'incertezza di misura, calcolata con approccio metrologico, è espressa ad un livello di probabilità  $p=95\%$  e fattore di copertura  $k=2$ . Per le prove microbiologiche su alimenti, cosmetici, tamponi di superficie e aria, in accordo con la ISO 19036:2019, si considera lo scarto tipo di riproducibilità quale incertezza composta; per le prove microbiologiche sulle acque l'incertezza è calcolata in accordo con la ISO 29201:2012.

Se non diversamente specificato, quando applicabile, il recupero è all'interno dell'intervallo di accettabilità previsto per il metodo impiegato e pertanto non considerato per l'espressione del valore finale

Le prove microbiologiche quantitative sono eseguite in singola replica in conformità con la ISO 7218:2007/Amd 1:2013.

Se il campionamento è effettuato da cliente, il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

La descrizione del Campione è stata fornita dal cliente o è stata concordata con il cliente al momento del campionamento. Il laboratorio declina ogni responsabilità per le informazioni ricevute.

Il giudizio si basa sui parametri analizzati e si basa sul confronto del risultato con il valore guida/limite di riferimento al netto dell'incertezza di misura

Laboratorio iscritto al numero 38 nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari DGRL G05753 del 04.05.2017.

Il Responsabile di Laboratorio  
Dott. Sergio Bartolucci

Il Direttore Tecnico  
Dott.ssa Daniela Maurizi

Rapporto di prova firmato digitalmente

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Pagina 4 di 4